

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2023**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die  
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die  
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI  
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Feistritzwerke-STEWEAG GmbH** E-Control-Nr. **20**  
 AT-Nummer **AT008130**

	2021	2022	2023	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	23,13	47,95	39,82	36,97
ASIDI	10,57	20,01	16,61	15,73

Internet Seite der Veröffentlichung:

<https://www.feistritzwerke.at/files/Ausfall-und-Stoerungsstatistik-2023.pdf>

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom